

## Annnonce : Nouveaux services de certification pour les chauffe-eau avec limiteur de température et les chauffe-eau pour équipement d'urgence

Numéro de la norme	Titre de la norme	Numéros de classe	Titre du norme	Remplace/complète
ASSE 1084-2018e1(R2023)	Performance Requirements for Water Heaters with Temperature Limiting Capacity	6803 95	Produits de plomberie n° 398	S.O.
ASSE 1085-2018(R2023)	Performance Requirements for Water Heaters for Emergency Equipment	6803 95		

### DÉTAILS

#### Norme :

ASSE 1084-2018e1(R2023)

Performance Requirements for Water Heaters with Temperature Limiting Capacity

ASSE 1085-2018(R2023)

Performance Requirements for Water Heaters for Emergency Equipment

#### Programmes :

RACCORDS DE PLOMBERIE – Chauffe-eau à contrôle précis de la température – certifié selon les normes américaines

#### Qui est concerné :

Fabricants de chauffe-eau à contrôle précis de la température.

#### Date de publication de la norme :

31 mars 2023

L'édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent bulletin d'information peuvent être utilisées pour la certification CSA à partir de la date de publication du présent document.

#### Voir ma liste :

<https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/>

Saisir le numéro de contrat-cadre et les numéros de classe associés à ce bulletin pour déterminer lesquels de vos produits sont visés.

### ÉTAPES SUIVANTES :

#### Produit déjà certifié :

Cette publication présente des révisions de certification qui ne concernent pas la conception de vos produits actuellement certifiés.

#### Pour toute question ou demande de certification :

Veuillez communiquer votre directeur du service à la clientèle CSA, Rodger Redd, à [rodger.redd@csagroup.org](mailto:rodger.redd@csagroup.org)

**RÉSUMÉ TECHNIQUE :****Champ d'application :**

La norme ASSE 1084 concerne les chauffe-eau dotés d'un raccord d'entrée d'eau froide, d'un dispositif de chauffage de l'eau, d'un dispositif de contrôle de la température de l'eau, d'un dispositif de limitation de la température à un maximum de 48,9 °C (120 °F) et d'un raccord de sortie pour la connexion aux appareils de plomberie situés en aval.

La norme ASSE 1085 concerne les chauffe-eau qui fournissent de l'eau tiède aux équipements d'urgence, y compris les douches oculaires, les dispositifs de lavage des yeux/du visage, les douches d'urgence et les appareils combinés. Ces chauffe-eau réchauffent l'eau froide à une température tiède acceptable dans la plage de températures préconisée par la norme ISEA Z358.1.

**Effet sur les approbations :**

Toute nouvelle demande de certification CSA se fera conformément à ASSE 1084-2018e1(R2023) et à ASSE 1085-2018(R2023) à compter de la date de publication du présent document.

*Les détails des numéros de classe visés figurent dans le tableau 1.*

**TABLEAU 1 – NUMÉROS DE CLASSE VISÉS**

Numéro de classe	norme
6803 95	RACCORDS DE PLOMBERIE – Chauffe-eau à contrôle précis de la température – certifié selon les normes américaines